
Format: 297 x 210 Diese seite nicht kopieren !!!! Einmal gefaltet auf 148,5 x 210 mm


v02) 23.10.17 lf 1:1 Geprüft	
Änderungen v01) 18.12.14 lf Massstab Gestaltet 21.03.0)7 tc
Gebrauchsanleitung zu Anschlussdose mit Buchse 2-polig, zu Art. Nr.: 49720/C, 49721/C oder 49727/C	
EDV-Nr. Werkstoff Bemerkungen	
Papier 80g Papier weiss, Schrift schwarz	


Anschlussdose mit Buchsenteil 2-polig mit KNX-Codierung mit spezifischer Codierung













Kabelmantel nie zweimal am gleichen Ort durchstechen. Nach Lösen einer Busschraube muss die Dose versetzt werden. **ACHTUNG!** Beim Versetzen einer Dose muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Bus-Schrauben richtig hochgedreht sind (d.h. 1mm höher als die Schraubenisolation).

Die Schrauben dürfen unten nicht herausstechen!

Ne jamais percer la gaine deux fois au même endroit. Après desserrage de la vis, déplacer le boîtier.


ATTENTION! En déplaçant un boîtier, il faut impérativement veiller à dévisser correctement les vis du bus: leur tête doit émerger de 1mm au moins et **leur pointe ne doit dépasser en aucun cas!**

Never pierce the sheath twice on the same place.

Displace the box after unscrewing.

CAUTION! When displacing a box, you necessarily have to completely unscrew the bus screws: their head should come out and protrude 1mm above hole.

Screw tips should not stick out at bottom.



Weitere Hinweise / Information supplémentaire / Further information

- 3A, 50V
- Nur mit "Woertz combi" Kabel verwenden!
- A utiliser uniquement avec le câble "Woertz combi"!
- Use only with cable "Woertz combi"!